

No : C-22-1781-R1

Müşteri : BAŞ PANO İBRAHİM BAŞ

İmalatçı : BAŞ PANO İBRAHİM BAŞ

Ürün Tanımı : 4000 A ABB GİRİŞ ACB' Lİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOSU

Teknik Veri : I_n : 3600 A, U_i :1000 V, U_{imp} :12 kV, I_{cw} : 60kA/1sn (Ana bara), I_{cw} : 36 kA/1sn (Toprak/Nötr Barası), I_{cc} : 65kA (4000 A ABB ACB), I_{cc} : 36kA (2500 A FEDERAL ACB), I_{cc} : 36kA (2500 A SCHNEIDER ACB), Form 4b

Test Standardı : TS EN IEC 61439-1:2021 + AC:2022, TS EN IEC 61439-2:2021

Konu : TEST SONUCU (OLUMLU)

Uygulanan Test(ler) : Yalıtma Aralıkları & Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları, Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma & Koruma Devrelerinin Bütünlüğü, Mekanik Çalışma, Dielektrik Özellikler, Sıcaklık Artışın Doğrulanması, Dahili Elektriksel Devreler ve Bağlantılar, Harici İletkenler İçin Bağlantı Uçları, Anahtarlama Elemanlarının ve Bileşenlerinin Birleştirilmesi, Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı

Test Rapor Numarası : 22-1781-R1-N1-1

Sertifika Tarihi : 19.01.2023

Deney Sorumlusu

Gem AKDOĞAN

Bölüm Müdürü

Ata Gürül ARSLANLI



Sertifika detaylarını karekod ile kontrol edebilirsiniz.
You can check the certificate details via QR code.

www.lvt.com.tr