


No : C-22-1780-R1
Müşteri : BAŞ PANO İBRAHİM BAŞ
İmalatçı : BAŞ PANO İBRAHİM BAŞ
Ürün Tanımı : BOŞ MAHFAZA
Teknik Veri : IP 55 (HARİCİ DİKİLİ TİP), IP 41 (DAHİLİ DİKİLİ TİP),
IP 55 (SIVA ÜSTÜ), IK10
Test Standardı : TS EN 62208:2014, IEC 62208:2011
Konu : TEST SONUCU (OLUMLU)
Uygulanan Test(ler) : İşaretleme, Statik Yükler Deneyi, Metal Ek Parçaların
Eksenel Yüklerin Doğrulanması, Dış Mekanik
Darbelere Karşı Koruma Derecesinin Doğrulanması,
Korozyona Karşı Dayanıklılığın Doğrulanması, Koruma
Derecesinin Doğrulanması, Olağan Dışı Isı ve Ateşe
Dayanıklılık, Koruma Devresinin Sürekliliği, Mor Ötesi
Işınım Dayanıklılık (UV), Isıl Güç Kaybı Yeteneği
Sertifika Tarihi : 21.11.2022

Deney Sorumlusu
Cem AKDOĞAN

Bölüm Müdürü
Ata Gürül ARSLANLI



Sertifika detaylarını karekod ile
kontrol edebilirsiniz.
You can check the certificate
details via QR code.



www.lvt.com.tr